


QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
CONSIGLIATE IN BASE A: "Norma CEI 64-8" - D.M. 29/8/97 e "D.P.R. 503/96"

POSIZIONE	DESCRIZIONE	UNITA'	NOTE
1	TUBO IN PVC PER PRESE DA CANTIERE		
2	COLLETTORI IN PVC PER PRESE DA CANTIERE		
3	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		
4	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		
5	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		
6	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		
7	GRUPPI PROTETTI IN PVC		
8	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		
9	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		
10	PRESE CEE PER PRESE DA CANTIERE		



LEGENDA SIMBOLI

	PRESE SERIE INDUSTRIALE 16A 2P+T IP65		INTERRUTTORE UNIPOLARE
	PRESE BIPASSO 10/16A		PUNTO LUCE A LED
	PRESE SCHUKO 16A		FARETTO ALLOGGIO DA ESTERNO
	PULSANTE DI SGANCIO GENERALE		PUNTO LUCE
	QUADRO ELETTRICO		ASPIRATORE O VENTILATORE
	CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA (ENEL)		APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA AUTONOMA 1 ORA - RICARICA 12 ORE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON LAMPADINE A LED DA CONTROSOFFITTO 60x60cm		PUNTAZZA MESSA A TERRA
	SENSORE PRESENZA E MOVIMENTO ED ILLUMINAZIONE PER RISERVA ENERGETICO		SCATOLA DERIVAZIONE CABLEGGIO DI ZONA PLASTICA DA INCASSO - ELETTRICO
	PUNTO PRESA CABLEGGIO STRUTTURATO N.2		SCATOLA DERIVAZIONE CABLEGGIO DI ZONA PLASTICA DA INCASSO - DATI & FONIA
	PRESE TIPO RJ45 DA INCASSO		TUBAZIONI IMPIANTO TRASMISSIONE DATI & FONIA - SOLO PREDISPOSIZIONE
	PULSANTE A TRINTE PER CHIAMATA		

N.B.: Oggetto dell'appalto è la ristrutturazione/manutenzione di edificio singolo, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera (C.P.R. 454-8/2004). L'incarico di ristrutturazione ovvero conforme al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017.